

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

Levantamento de Equipamentos

| COD | DESIGNAÇÃO |
|-----|------------------------|
| 15 | Cpo de Jogos da Av EUA |

| DESCRIÇÃO / NECESSIDADES – Infraestrutura |
|---|
| <p>Geral: Situado na Av EUA, com uma área desportiva útil de 1407m², o campo de jogos possui, aparentemente, infraestrutura de balneários. Boa visibilidade.</p> |
| <p>Jardim/Exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Integrado nos jardins da Av. EUA; – Campo sintético com equipamentos Desportivos (balizas). – Vedação e portas; – Bebedouros – Não tem no interior do Campo. – Iluminação exterior (ver iluminação). |
| <p>Limpeza (exterior e interior): É preciso considerar, em particular, a limpeza de folhas que se podem acumular na rede de cobertura.</p> |
| <p>Estruturas/Envolvente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coberturas – Rede; • Envolvente Opaca – Murete baixo e vedação em rede. • Envolvente Envidraçada – N.A. |
| <p>Interiores: Balneário/Vestiário (?) – contentor de fibra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paredes: Fibra; • Pavimentos: Fibra/Vinyl. • Tetos: Fibra; • Portas: Fibra. |
| <p>Mobiliário e Equipamento</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mobiliário desportivo (balizas e banco de suplentes) e o pavimento sintético; – Balneário/Vestiário (?) |
| <p>Sinalética: Painel publicitário.</p> |
| DESCRIÇÃO / NECESSIDADES - Sistemas |
| <p>Segurança (Cumprimentos do Dec. Lei 224/2015 e Regulamento Técnico SCIE):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presença Humana - N.A. |

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Plano de Segurança Interno – Não evidenciado; <ul style="list-style-type: none"> – Plano de Evacuação (Plantas de Emergência) - Não evidenciado; – Procedimentos de exploração e utilização dos equipamentos e sistemas de segurança – Não evidenciado; – Procedimentos de exploração e utilização das instalações técnicas – Não evidenciado; – Procedimentos de exploração e utilização dos locais – Não evidenciado; – Plano de conservação e manutenção – Não evidenciado. • Instruções gerais de segurança – Não evidenciado; • Equipamentos de Intervenção <ul style="list-style-type: none"> – Extintores de Pó ABC: Balneário/Vestiário? – Extintores de CO₂: Balneário/Vestiário? – Rede de Incêndio - NÃO – Outros - NÃO • Sistema Automático de Detecção de Incêndios (SADI): NÃO (?); • Sistema de Extinção de Incêndios: NÃO; • Sistema Automático de Detecção de Gases: NÃO; • Sistema de Corte Central de Energia: NÃO; • Sistemas Eletrónicos de Vigilância (CCTV, Intrusão, etc): NÃO (?); • Iluminação de Emergência: NÃO (?); • Sinalização de Emergência: NÃO (?). • Segurança Alimentar: N.A. | |
| <p>Eficiência Energética (cumprimento do Dec.Lei. 118/2015 com as várias alterações):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificação Energética: N.A. • nº4 a) Art 7º DL 68-A/2015 - Plano de eficiência energética que preveja objetivos e medidas específicas? – N.A. • nº4 b) Art 7º DL 68-A/2015 - Sistema de Gestão da Energia, que inclua a realização de auditorias energéticas? – N.A. | |
| <p>Electricidade (PT/Quadros): Quadro Exterior ao campo contendo equipamento de protecção para Iluminação</p> | |
| <p>Grupo Gerador: N.A.</p> | |
| <p>AVAC: N.A.</p> | |
| <p>AQS: N.A.</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>Iluminação: Balneário/Vestiário</p> <ul style="list-style-type: none"> – Armaduras duplas com tubos fluorescentes (?); <p>Exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 Torres com 2 Armaduras; <p>Emergência: NÃO (?)</p> | |
| <p>Elevadores: N.A.</p> | |
| <p>Outros Sistemas Energéticos. N.A.</p> | |
| <p>Outros Sistemas Elétricos e/ou Eletrônicos: N.A.</p> | |
| <p>Rede Gás e Equipamentos: N.A.</p> | |
| <p>Rede Águas, Saneamento e Resíduos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abastecimento (hidropressoras) – N.A. • Emergência: N.A.; • Saneamento (bombas) – N.A.; • Pluviais (bombas) – N.A. • Resíduos – N.A. | |