

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

Levantamento de Equipamentos

COD	DESIGNAÇÃO
8	Mercado Jardim

DESCRIÇÃO / NECESSIDADES - Infraestrutura
<p>Geral: Inaugurado em 1949, o Mercado de Levante foi durante muitos anos o único mercado de levante da cidade de Lisboa com periodicidade diária. Na sequência de uma candidatura submetida por um cidadão ao Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Lisboa, a qual se sagrou vencedora, o mercado foi requalificado.</p>
<p>Jardim/Exterior: N.A.</p>
<p>Limpeza (exterior e interior): É preciso considerar, em particular a limpeza de caleiras/sumidouros, para prevenir entupimentos e os consequentes alagamentos do interior.</p>
<p>Estruturas/Envolvente: Uma estrutura de betão, ampla e luminosa, funciona como cobertura e envolvente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coberturas – Estrutura betão, lage aligeirada; • Envolvente Opaca – Estrutura betão, paredes nas fachadas Nascente e Poente em blocos de betão leve. Estas paredes têm um mural que necessita ser preservado; • Envolvente Envidraçada – Não tem. Os vãos criados na estrutura funcionam para entrada de luz natural. Para sombreamento, existe uma estrutura exterior que tem uma tela de sombreamento. • Portas/Grades – Nas pontas das fachadas Norte e Sul do edifício, existem IS e zonas de arrumos/técnicas. O acesso a estas zonas está fechado por portas e grades alumínio.
<p>Interiores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paredes: Alvenaria/blocos de betão leve. • Pavimentos: Cimento afagado. • Tetos: Lage • Portas: N.A.
<p>Mobiliário e Equipamento</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bancas de Mercado em betão; – 2 IS; – Portas/Grades eléctricas - 8.
<p>Sinalética:</p>
DESCRIÇÃO / NECESSIDADES - Sistemas
<p>Segurança (Cumprimentos do Dec. Lei 224/2015 e Regulamento Técnico SCIE):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presença Humana - N.A.

<ul style="list-style-type: none"> • Plano de Segurança Interno: <ul style="list-style-type: none"> – Plano de Evacuação (Plantas de Emergência) – Não evidenciado; – Procedimentos de exploração e utilização dos equipamentos e sistemas de segurança – Não evidenciado; – Procedimentos de exploração e utilização das instalações técnicas – Não evidenciado; – Procedimentos de exploração e utilização dos locais – Não evidenciado; – Plano de conservação e manutenção – Não evidenciado. • Instruções gerais de segurança – Não evidenciado. • Equipamentos de Intervenção <ul style="list-style-type: none"> – Extintores de Pó ABC: 1 un – Extintores de CO₂: 1 un – Rede de Incêndio - Carreteis: N.A. – Rede de Incêndio - Bocas: N.A. – Outros – N.A. • Sistema Automático de Detecção de Incêndios (SADI): NÃO. • Sistema de Extinção de Incêndios: NÃO. • Sistema Automático de Detecção de Gases: N.A. • Sistema de Corte Central de Energia: NÃO. • Sistemas Eletrónicos de Vigilância (CCTV, Intrusão, etc): NÃO. • Iluminação de Emergência – NÃO • Sinalização de Emergência: SIM <p>NOTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Muitas deficiências ao nível da sinalética de emergência. <ul style="list-style-type: none"> • Segurança Alimentar – Não evidenciado. 	
<p>Eficiência Energética (cumprimento do Dec.Lei. 118/2015 com as várias alterações):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificação Energética – N.A. • nº4 a) Art 7º DL 68-A/2015 - N.A. • nº4 b) Art 7º DL 68-A/2015 - N.A. 	
<p>Electricidade (PT/Quadros): Quadro Geral</p>	
<p>Grupo Gerador: N.A.</p>	
<p>AVAC: N.A.</p>	
<p>AQS: N.A.</p>	

<p>Iluminação: A Iluminação recorre a tubos fluorescentes T5.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Armaduras simples com tubos fluorescentes T5 com $\approx 1,2\text{ m} = 18$ armaduras; – Armaduras simples com tubos fluorescentes T5 com $\approx 0,6\text{m} = 2$ armaduras; <p>Exterior: N.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Spots LED tipo estaleiros = 24; – Armaduras $\varnothing 0,30$ LED = 6 armaduras; – Spots de pavimento = 3 <p>Emergência: SIM</p>	
<p>Elevadores: N.A.</p>	
<p>Outros Sistemas Energéticos. N.A.</p>	
<p>Outros Sistemas Elétricos e/ou Eletrônicos: NÃO</p>	
<p>Rede Gás e Equipamentos: NÃO.</p>	
<p>Rede Águas, Saneamento e Resíduos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abastecimento (hidropressoras) – NÃO. Tubagem da rede em Inox, à vista. • Emergência: NÃO; • Saneamento (bombas) – NÃO. • Pluviais (bombas) – NÃO. • Resíduos – NÃO. 	