

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

Levantamento de Equipamentos

COD	DESIGNAÇÃO
16	Casa de Função (Parque José Gomes Ferreira)

DESCRIÇÃO / NECESSIDADES – Infraestrutura
<p><b>Geral:</b> Situado no Parque José Gomes Ferreira (mata de Alvalade), possui duas divisões com entrada independente. Ambas servem de apoio à associação Coelhoinhos Escola Clube de Ciclismo de Lisboa.</p>
<p><b>Jardim/Exterior:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Não tem</li> </ul>
<p><b>Limpeza</b> (exterior e interior): É preciso considerar, em particular, a limpeza folhas que se acumulam em especial no campo, gerando alguma retenção de águas.</p>
<p><b>Estruturas/Envolvente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coberturas – Placa e cobertura a telha;</li> <li>• Envolvente Opaca – Alvenaria, portas metálicas.</li> <li>• Envolvente Envidraçada - Janelas alumínio com vidro simples aramado.</li> </ul>
<p><b>Interiores: Balneários</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paredes: revestimento cerâmico a 2/3 e alvenaria pintadas (ou caiadas).</li> <li>• Pavimentos: cerâmica</li> <li>• Tetos: Placa.</li> <li>• Portas: MDF</li> </ul>
<p><b>Mobiliário e Equipamento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Copa com armários em MDF e cuba em alumínio;</li> <li>– Loixa sanitária e demais equipamento de IS e Balneários (4 cabines).</li> </ul>
<p><b>Sinalética:</b> N.A.</p>

DESCRIÇÃO / NECESSIDADES - Sistemas	
<p><b>Segurança (Cumprimentos do Dec. Lei 224/2015 e Regulamento Técnico SCIE):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presença Humana - N.A.</li> <li>• Plano de Segurança Interno – Não evidenciado; <ul style="list-style-type: none"> <li>– Plano de Evacuação (Plantas de Emergência) - Não evidenciado;</li> <li>– Procedimentos de exploração e utilização dos equipamentos e sistemas de segurança – Não evidenciado;</li> <li>– Procedimentos de exploração e utilização das instalações técnicas – Não evidenciado;</li> <li>– Procedimentos de exploração e utilização dos locais – Não evidenciado;</li> <li>– Plano de conservação e manutenção – Não evidenciado.</li> </ul> </li> <li>• Instruções gerais de segurança – Não evidenciado;</li> <li>• Equipamentos de Intervenção <ul style="list-style-type: none"> <li>– Extintores de Pó ABC: NÃO</li> <li>– Extintores de CO<sub>2</sub>: NÃO</li> <li>– Rede de Incêndio - NÃO</li> <li>– Outros - NÃO</li> </ul> </li> <li>• Sistema Automático de Detecção de Incêndios (SADI): NÃO;</li> <li>• Sistema de Extinção de Incêndios: NÃO;</li> <li>• Sistema Automático de Detecção de Gases: NÃO;</li> <li>• Sistema de Corte Central de Energia: NÃO;</li> <li>• Sistemas Eletrónicos de Vigilância (CCTV, Intrusão, etc): NÃO;</li> <li>• Iluminação de Emergência: NÃO;</li> <li>• Sinalização de Emergência: NÃO.</li> <li>• Segurança Alimentar: N.A.</li> </ul>	
<p><b>Eficiência Energética (cumprimento do Dec.Lei. 118/2015 com as várias alterações):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificação Energética: N.A.</li> <li>• nº4 a) Art 7º DL 68-A/2015 - Plano de eficiência energética que preveja objetivos e medidas específicas? – N.A.</li> <li>• nº4 b) Art 7º DL 68-A/2015 - Sistema de Gestão da Energia, que inclua a realização de auditorias energéticas? – N.A.</li> </ul>	
<p><b>Electricidade (PT/Quadros):</b> Quadro Geral</p>	
<p><b>Grupo Gerador:</b> N.A.</p>	
<p><b>AVAC:</b> N.A.</p>	
<p><b>AQS:</b> Dois esquentadores Vulcano.</p>	

<p><b>Iluminação:</b> A Iluminação recorre essencialmente a tubos fluorescentes T8.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Armaduras duplas com tubos fluorescentes T8 com 1,5 m = 9 armaduras.</li> </ul>	
<p><b>Elevadores:</b> N.A.</p>	
<p><b>Outros Sistemas Energéticos.</b> N.A.</p>	
<p><b>Outros Sistemas Elétricos e/ou Eletrónicos:</b> N.A.</p>	
<p><b>Rede Gás e Equipamentos:</b> N.A</p>	
<p><b>Rede Águas, Saneamento e Resíduos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abastecimento (hidropressoras) – N.A.</li> <li>• Emergência: N.A.;</li> <li>• Saneamento (bombas) – N.A.;</li> <li>• Pluviais (bombas) – N.A.</li> <li>• Resíduos – N.A.</li> </ul>	