

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

Levantamento de Equipamentos

COD	DESIGNAÇÃO	
14	Polidesportivo Teixeira de Pascoais	

DESCRIÇÃO / NECESSIDADES – Infraestrutura	
<p>Geral: Situado na Rua Teixeira de Pascoais, com uma área desportiva útil de 886m², O Polidesportivo possui campo de jogos e zona de balneários.</p>	
<p>Jardim/Exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Não tem jardim, apenas o campo e zonas de circulação (pavimentada cimento). – Campo sintético com equipamentos Desportivos (balizas). – Vedação metálica; – Bebedouros – Não tem. – Iluminação exterior (ver iluminação). 	
<p>Limpeza (exterior e interior): É preciso considerar, em particular, a limpeza folhas que se acumulam em especial no campo, gerando alguma retenção de águas.</p>	
<p>Estruturas/Envolvente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coberturas – Placa e cobertura a chapa ondulada. • Envolvente Opaca – Alvenaria, portas metálicas. • Envolvente Envidraçada - Janelas alumínio oscilantes com vidro simples aramado. 	
<p>Interiores: Balneários</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paredes: Alvenaria pintadas (ou caiadas). • Pavimentos: Cimento afagado. • Tetos: Placa. • Portas: N.A. 	
<p>Mobiliário e Equipamento</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mobiliário desportivo (balizas); – Loça sanitária e demais equipamento de IS e Balneários (4 cabines). 	
<p>Sinalética: N.A.</p>	

DESCRIÇÃO / NECESSIDADES - Sistemas	
<p>Segurança (Cumprimentos do Dec. Lei 224/2015 e Regulamento Técnico SCIE):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presença Humana - N.A. • Plano de Segurança Interno – Não evidenciado; <ul style="list-style-type: none"> – Plano de Evacuação (Plantas de Emergência) - Não evidenciado; – Procedimentos de exploração e utilização dos equipamentos e sistemas de segurança – Não evidenciado; – Procedimentos de exploração e utilização das instalações técnicas – Não evidenciado; – Procedimentos de exploração e utilização dos locais – Não evidenciado; – Plano de conservação e manutenção – Não evidenciado. • Instruções gerais de segurança – Não evidenciado; • Equipamentos de Intervenção <ul style="list-style-type: none"> – Extintores de Pó ABC: NÃO – Extintores de CO₂: NÃO – Rede de Incêndio - NÃO – Outros - NÃO • Sistema Automático de Detecção de Incêndios (SADI): NÃO; • Sistema de Extinção de Incêndios: NÃO; • Sistema Automático de Detecção de Gases: NÃO; • Sistema de Corte Central de Energia: NÃO; • Sistemas Eletrónicos de Vigilância (CCTV, Intrusão, etc): NÃO; • Iluminação de Emergência: NÃO; • Sinalização de Emergência: NÃO. • Segurança Alimentar: N.A. 	
<p>Eficiência Energética (cumprimento do Dec.Lei. 118/2015 com as várias alterações):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificação Energética: N.A. • nº4 a) Art 7º DL 68-A/2015 - Plano de eficiência energética que preveja objetivos e medidas específicas? – N.A. • nº4 b) Art 7º DL 68-A/2015 - Sistema de Gestão da Energia, que inclua a realização de auditorias energéticas? – N.A. 	
Electricidade (PT/Quadros): Quadro Geral	
Grupo Gerador: N.A.	
AVAC: N.A.	
AQS: Dois esquentadores Vulcano.	

<p>Iluminação: A Iluminação recorre essencialmente a tubos fluorescentes T8.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Armaduras duplas com tubos fluorescentes T8 com 1,5 m = 16 armaduras. <p>Exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4 Torres com 2 Armaduras; – Armaduras duplas com tubos fluorescentes T8 com 1,5 m = 4 armaduras; 	
<p>Elevadores: N.A.</p>	
<p>Outros Sistemas Energéticos. N.A.</p>	
<p>Outros Sistemas Elétricos e/ou Eletrónicos: N.A.</p>	
<p>Rede Gás e Equipamentos: Tem instalação de gás propano (s garrafas de 45 kg) para alimentar os esquentadores.</p>	
<p>Rede Águas, Saneamento e Resíduos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abastecimento (hidropressoras) – N.A. • Emergência: N.A.; • Saneamento (bombas) – N.A.; • Pluviais (bombas) – N.A. • Resíduos – N.A. 	