

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

Levantamento de Equipamentos

COD	DESIGNAÇÃO	ÁREA (m ²)
19	Academia dos Coruchéus	

DESCRIÇÃO / NECESSIDADES – Infraestrutura	
<p>Geral: Situada junto à Biblioteca Municipal dos Coruchéus, serve de sede à ACSSL Academia de Seniores e ao Centro Cultural e Recreativo dos Coruchéus. Edifício tipicamente provisório que foi sendo melhorado e adaptado às exigências técnicas actuais.</p>	
<p>Jardim/Exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Espaço exterior em calçada, com uma unidade de recreio e um campo de jogos que serve a escola de ténis do CCRC. 	
<p>Limpeza (exterior e interior): É preciso considerar, em particular, a limpeza folhas que se acumulam em especial no campo.</p>	
<p>Estruturas/Envolvente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coberturas – cobertura com estrutura “sanduiche” recentemente aplicada. • Envolvente Opaca – Pladur • Envolvente Envidraçada - Janelas alumínio com vidro simples em gradeamento. 	
<p>Interiores: Balneários</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paredes: alvenaria pintadas (ou caiadas). • Pavimentos: misto de cerâmico com flutuante no espaço reabilitado. • Tetos: Falso • Portas: MDF 	
<p>Mobiliário e Equipamento</p> <ul style="list-style-type: none"> – Na sala de entrada temos um espaço amplo que serve de apoio ao bar. Conjuntos de mesas e cadeiras, mesa de snooker, diversas armários com os troféus do clube, sistema de aparelhagem e tv. Pequena sala da direcção contigua à sala maior. – Sala de leitura temos diversos armários com livros e mesas de apoio ao ensino do xadrez; – Sala de informática da Academia Sénior com cerca de 10 computadores e impressora. – Loiza sanitária e demais equipamento de IS e Balneários (2 cabines). 	

<p>Sinalética: N.A</p>	
<p>DESCRIÇÃO / NECESSIDADES - Sistemas</p>	
<p>Segurança (Cumprimentos do Dec. Lei 224/2015 e Regulamento Técnico SCIE):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presença Humana - N.A. • Plano de Segurança Interno – Não evidenciado; <ul style="list-style-type: none"> – Plano de Evacuação (Plantas de Emergência) - Não evidenciado; – Procedimentos de exploração e utilização dos equipamentos e sistemas de segurança – Não evidenciado; – Procedimentos de exploração e utilização das instalações técnicas – Não evidenciado; – Procedimentos de exploração e utilização dos locais – Não evidenciado; – Plano de conservação e manutenção – Não evidenciado. • Instruções gerais de segurança – Não evidenciado; • Equipamentos de Intervenção <ul style="list-style-type: none"> – Extintores de Pó ABC: 3 – Extintores de CO₂: NÃO – Rede de Incêndio – NAO – Outros - NÃO • Sistema Automático de Detecção de Incêndios (SADI): Apenas na sala recentemente reabilitada; • Sistema de Extinção de Incêndios: NÃO; • Sistema Automático de Detecção de Gases: NÃO; • Sistema de Corte Central de Energia: NÃO; • Sistemas Eletrónicos de Vigilância (CCTV, Intrusão, etc): NÃO; • Iluminação de Emergência: NÃO; • Sinalização de Emergência: NÃO. • Segurança Alimentar: N.A. 	
<p>Eficiência Energética (cumprimento do Dec.Lei. 118/2015 com as várias alterações):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificação Energética: N.A. • nº4 a) Art 7º DL 68-A/2015 - Plano de eficiência energética que preveja objetivos e medidas específicas? – N.A. 	

<ul style="list-style-type: none"> • nº4 b) Art 7º DL 68-A/2015 - Sistema de Gestão da Energia, que inclua a realização de auditorias energéticas? – N.A. 	
Electricidade (PT/Quadros): Quadro Geral e quadro parcial	
Grupo Gerador: N.A.	
AVAC: N.A.	
AQS: Dois esquentadores Vulcano.	
Iluminação: A iluminação recorre essencialmente a tubos fluorescentes T8. <ul style="list-style-type: none"> – Armaduras duplas com tubos fluorescentes T8 com 1,5 m = 9 armaduras. 	
Elevadores: N.A.	
Outros Sistemas Energéticos. N.A.	
Outros Sistemas Elétricos e/ou Eletrónicos: N.A.	
Rede Gás e Equipamentos: N.A	
Rede Águas, Saneamento e Resíduos: <ul style="list-style-type: none"> • Abastecimento (hidropressoras) – N.A. • Emergência: N.A.; • Saneamento (bombas) – N.A.; • Pluviais (bombas) – N.A. • Resíduos – N.A. 	