

**Anexo IV - FICHA DE CONSERVAÇÃO: EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO**

**EQUIPAMENTO:**

<b>OPERAÇÕES DE CONSERVAÇÃO A EFETUAR</b>		<b>Mensal</b>	<b>Trimestral</b>	<b>Semestral</b>	<b>Anual</b>
<b>EXTINTORES CO2 e ABC</b>					
Verificação visual:			X		
Se estão visíveis, devidamente sinalizados e não tem o acesso obstruído			X		
Se a etiqueta de manutenção se encontra legível, em bom estado de conservação e com a data de manutenção válida			X		
Se o selo não está violado			X		
Verificar a fixação			X		
<b>CARRETÉIS</b>					
Verificação visual:			X		
Se estão visíveis, devidamente sinalizados e não tem o acesso obstruído			X		
Se a etiqueta de manutenção se encontra legível, em bom estado de conservação e com a data de manutenção válida			X		
Se o selo não está violado			X		
Verificar a fixação			X		
<b>SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO CDI</b>					
<b>Central CDI</b>					
Verificação da programação e testes de zona - sirenes				X	
Verificação da unidade de alimentação				X	

Observações :