Anexo V - FICHA DE CONSERVAÇÃO AVAC				
EQUIPAMENTO:				
OPERAÇÕES DE CONSERVAÇÃO A EFETUAR	Mensal	Trimestral	Semestral	Anual
Verificação do funcionamento geral do equipamento		X		
Verificação e lavagem dos filtros de ar		X		
Limpeza da grelha de ar		X		
Verificação das temperaturas de ar (insuflação, retorno)		X		
Verificação e limpeza do tabuleiro dos condensados e sifão		X		
Verificação e limpeza da bomba de condensados (quando existente)		X		
Verificação e limpeza do ventilador		X		
Verificação e limpeza do permutador			X	
Observações :				