

Anexo IV - FICHA DE CONSERVAÇÃO: EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

EQUIPAMENTO:

OPERAÇÕES DE CONSERVAÇÃO A EFETUAR	Mensal	Trimestral	Semestral	Anual
EXTINTORES CO2 e ABC				
Verificação visual:		X		
Se estão visíveis, devidamente sinalizados e não tem o acesso obstruído		X		
Se a etiqueta de manutenção se encontra legível, em bom estado de conservação e com a data de manutenção válida		X		
Se o selo não está violado		X		
Verificar a fixação		X		
CARRETÉIS				
Verificação visual:		X		
Se estão visíveis, devidamente sinalizados e não tem o acesso obstruído		X		
Se a etiqueta de manutenção se encontra legível, em bom estado de conservação e com a data de manutenção válida		X		
Se o selo não está violado		X		
Verificar a fixação		X		
Observações :				