

Anexo 6 - FICHA DE MANUTENÇÃO SADCO e SADI

EQUIPAMENTO:

OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO A EFETUAR	Mensal	Trimestral	Semestral	Anual
SISTEMA DE DETEÇÃO CO				
Central CDCO				
Verificação da programação e testes de zona			X	
Verificação da unidade de alimentação			X	
Detetores				
Testes de deteção			X	
Verificação dos contatos Detetor/Base			X	
Sinalizadores Óticos / Acústicos				
Verificação do sinalizador luminoso e fixação			X	
Nível Sonoro				
Verificação da sonoridade de "Atmosfera perigosa"			X	
Fonte de Alimentação				
Medição da carga de baterias			X	
Verificação das tensões de entrada e saída			X	
Limpeza e reaperto de bornes			X	
Extracção e Insuflação				
Verificação se foi accionado o ventilador de extracção			X	
Verificação se foi accionado o ventilador de insuflação			X	
Verificação se as grelhas abriram e fechá-las manualmente			X	

Anexo 6 - FICHA DE MANUTENÇÃO SADCO e SADI

EQUIPAMENTO:

OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO A EFETUAR	Mensal	Trimestral	Semestral	Anual
	SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO CDI			
Central CDI				
Verificação da programação e testes de zona - sirenes			X	
Verificação da unidade de alimentação			X	
Detectores				
Testes de detecção			X	
Limpeza e reposição ao activo				X
Sinalizadores				
Verificação do funcionamento			X	
Botoneiras				
Verificação dos contactos e terminais			X	
Verificação do disparo			X	
Sirenes				
Verificação dos níveis de tons sonoros			X	
Fonte de Alimentação				
Medição da carga de baterias			X	
Verificação das tensões de entrada e saída			X	
Limpeza e reaperto de bornes			X	
Comunicações (Transmissor / Modem)				
Verificação da programação			X	
Testes de transmissão / recepção			X	
Painel Repetidor				
Verificação do seu funcionamento			X	
Acessórios diversos				
Verificação da fixação			X	
Revisão das afinações			X	
Lubrificação e limpeza das partes móveis				X
Extracção e Insuflação				
Verificação se foi accionado o ventilador de extracção			X	
Verificação se foi accionado o ventilador de insuflação			X	
Verificação se as grelhas abriram e fechá-las manualmente				X

Observações :