Anexo II - relatório elaborado pelos Sapadores Bombeiros aquando a intervenção para tentar fechar a torneira



OCORRÊNCIA Nº.

1449919102016

DATA:

19/10/2016 10:04

Descrição dos Trabalhos

Natureza da Ocorrência:

7500 - Serviços - Fecho de água

Localização:

Rua Doutor Gama Barros 48-48A

Freguesia: Alvalade

Referencia: 48

Descrição dos Trabalhos:

Tratava se de uma boca de incendio mal fechada,a mesma foi fechada pelo pessoal e material do RSB com o auxilio de uma chave de cruzeta proveniente do vope31. Mais informo que devido a agua ter escorrido pela parede provocou infiltacoes na cave dta num quarto.

Autoridades Presentes:

Instituição

N.º Elementos

N.º

Elemento Responsável

Não Compareceu

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA Regimento de Sapadores Bombeiros SECRETARIA GERAL Dados de Propriedade: Avenida D. Carlos I - RSB Tipo: Desconhece-se

1249-071 LISBOA Nome: Joao Mendes

Morada: Rua Doutor Gama Barros - 48-48A-1, Dto

N.º BI:

Responsável do Serviço Subchefe 2 Classe - 968 Joao Carlos Fatela Bexiga